# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST



FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865


1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Vue d'ensemble




Description:
- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:
- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Systèmes de parois pleines FST vitrées
- Systèmes de parois pleines FST

Ouvrants:
- Portes planes de 68 mm

Largeur de la membrure ⩾ 180 mm

Essences pour ouvrants:
- Feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865

1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST | |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | - | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | - | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 40 dB (sans porte de service) | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui (porte de service) | |
| | Anti-panique (EN 1125) | - | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3a - 3c | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| **Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)** | Cloison légère (EN 1363-1) | - | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | - | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| **Essences** | | Bois feuillus | |
| **Formes spéciales** | | - | |
| **Porte de service** | Intégration | oui | |
| **vtx. rabattables** | Intégration | - | |
| **Vitre / remplissage** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | oui | |
| **Entraînements** | Manuel | oui | |
| | Fermeture automatique | oui | |
| | Automatique | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |


Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Manuelle avec ressort de fermeture




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

32865


1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Manuel avec ressort de fermeture Affleurant au plafond




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Automatique





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865


1-Aug.-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Porte de service



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865


1-Aug.-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


## Vitrage




Vitrage centré
parclose d'un côté





Vitrage centré parclose d'un côté




Vitrage Plano




Vitrage affleurant
parclose d'un côté en acier




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

32865

1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications