
# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre









FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre

## Vue d'ensemble




Description:
- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrée
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:
- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Mur massif
- Cloison légère

Parties latérales sous forme de:
- Vitrages fixes
- Parois pleines

Ouvrants:
- Portes à cadres de 68 mm
- Largeur de la membrure ≥ 80 mm

Essences pour ouvrants:
- Feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492

1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre

## Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre | |
|---|---|---|---|
| **Fonctions** | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | - | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 40 dB (sans porte de service) | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui (porte de service) | |
| | Anti-panique (EN 1125) | - | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | 3a - 3c | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| **Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)** | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | oui | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| **Essences** | | Bois feuillus | |
| **Formes spéciales** | | - | |
| **Porte de service** | Intégration | oui | |
| **vtx. rabattables** | Intégration | - | |
| **Vitre / remplissage** | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | oui | |
| **Entraînements** | Manuel | oui | |
| | Fermeture automatique | oui | |
| | Automatique | oui | |
| **Surfaces décoratives** | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre


## Manuelle avec contrepoids arrière




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre

## Manuelle avec ressort de fermeture






Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre

## Manuelle avec ressort de fermeture (montage affleurant avec le plafond)




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre


## Automatique




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24





FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre

## Porte de service



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25492


1-Aug.-24




FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre


## Vitrage




Vitrage centré
parclose d'un côté





Vitrage centré
parclose d'un côté




Vitrage Plano




Vitrage affleurant
parclose d'un côté en acier




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

25492
1-Aug.-24



FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications